



COMPANIA DE APA
TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița a sistat, în data de 03.05.2018, în jurul orei 01:00, alimentarea cu apă în orașul Târgoviște și în localitățile limitrofe, din cauza unei avarii la o conductă de azbociment poziționată la o adâncime de 2,40 m în sensul giratoriu de la Catedrala Eroilor Târgoviște. Conducta a fost avariata pe o lungime de aproximativ 1 metru liniar la îmbinarea cu o conductă de oțel DN 219 mm. La ora 4:35 s-a finalizat remedierea avariei și s-a început umplerea rețelelor care va dura aproximativ 5 ore. Începând cu ora 05:30 consumatorii din zona de sud a orașului Târgoviște, microraioanele 11, 12, 9 și 8 au avut apă la parametri normali.

În acest moment nu sunt alimentate cu apă microraioanele din zona de nord a orașului și localitățile Doicești, Aninoasa și parțial Răzvad. Se va intra în regim normal de funcționare în toate zonele în jurul orei 12:00.

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA