



Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 [0800800168](tel:0800800168) (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

31.05.2017

Comunicat de presa

Subscrisa, S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A., cu sediul in Targoviste, B-dul. I.C. Bratianu, nr. 50, judetul Dambovita, reprezentata prin Ec. Dumitru Adrian – Director General, Tel. - 0245.614.403; Fax – 0245.611774, aduce la cunostinta tuturor abonatilor ca marti, 30 mai 2017, in jurul orelor 21:30, echipele de interventie, dar si reprezentantii societatii care asigura buna desfasurare a procesului de alimentare cu apa si de preluare a apelor uzate, au intervenit in vederea remedierii in timp util a avariei inregistrata la sistemul de alimentare cu apa situata in Aleea Trandafirilor (intersectie cu Bulevardul I.C. Bratianu). Echipa de interventie a actionat pentru ca aceasta disfunctionalitate aparuta in sistemul de alimentare cu apa sa fie remediata in cel mai scurt timp, iar abonatii societatii noastre din Cartierul Aleea Trandafirilor sa poata beneficia de serviciile noastre la parametrii optimi.

Facem precizarea ca avaria asupra conductei de alimentare cu apa a intervenit din cauza vechimii acesteia. De asemenea, va aducem la cunostinta faptul ca aceasta disfunctionalitate a avut o vechime de aproximativ trei zile, fapt constatat si de catre o echipa de interventie din cadrul societatii noastre si, din cauza prezentei si altor avariilor asupra sistemului de alimentare cu apa potabila din judetul Dambovita, s-a instituit un plan de prioritizare privind remedierea acestora.

Ne cerem scuze fata de consumatorii afectati, precum si pentru faptul ca circulatia in zona a fost ingreunata timp de mai multe ore. Totodata, dorim sa va asiguram ca echipele de interventie ale S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. vor face tot posibilul pentru remedierea in cel mai scurt timp a disfunctionalitatilor viitoare asupra sistemului de alimentare cu apa si de preluare a apelor uzate si reluarea furnizarii apei potabile la parametrii optimi.

S.C. Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.