

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

## REZULTATELE MONITORIZARII CALITATII APEI UZATE TRIMESTRUL AL TREILEA 2021

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din Statia de Epurare **RASCAETI** - IULIE 2021

Tip proba-apa uzata

| Indicator de analiza         | Punct de prelevare | U.M.       | Valoare inregistrata | Valoare maxima | Valoare minima | Nr. masurat ori | Nr. depasiri CMA sau VL | CMA/VL conform AM nr.8868 din 12.10.2012 | Metoda de analiza (STAS,ISO) |
|------------------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|--|------------------------------|
| Ph                           | lesire statie      | Unitati pH | 7,7                  | -              | -              | 1               | 0                       | 6,5 – 8,5                                | SR ISO 10523/2012            |
| CCO                          | lesire statie      | mg/l       | 38,88                | -              | -              | 1               | 0                       | 125                                      | SR ISO 6060:1996             |
| Amoniu                       | lesire statie      | mg/l       | 2,17                 | -              | -              | 1               | 0                       | 3  | SR ISO 7150-1:2001           |
| Agenti de suprafata anionici | lesire statie      | mg/l       | 0,27                 | -              | -              | 1               | 0                       | 0,5                                      | SR EN 903:2003               |
| MTS                          | lesire statie      | mg/l       | 8,6                  | -              | -              | 1               | 0                       | 60                                       | SR EN 872:2005               |
| Reziduu filtrabil            | lesire statie      | mg/l       | 224                  | -              | -              | 1               | 0                       | 2000                                     | STAS 9187:1984               |
| CBO5                         | lesire statie      | mg/l       | 8                    | -              | -              | 1               | 0                       | 25                                       | SR EN 1899-1:2003            |
| Substanta extractibila       | lesire statie      | mg/l       | < 20                 | -              | -              | 1               | 0                       | 20                                       | SR 7587:1996                 |
| Fosfor total                 | lesire statie      | mg/l       | 0,24                 | -              | -              | 1               | 0                       | 2  | SR EN ISO 6878:2005          |

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Raport de incercare – Nr.913/19.07.2021

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din Statia de Epurare **RASCAETI** - AUGUST 2021

Tip proba-apa uzata

| Indicator de analiza         | Punct de prelevare | U.M.       | Valoare inregistrata | Valoare maxima | Valoare minima | Nr. masurat ori | Nr. depasiri CMA sau VL | CMA/VL conform AM nr.8868 din 12.10.2012 | Metoda de analiza (STAS,ISO) |
|------------------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|--|------------------------------|
| Ph                           | lesire statie      | Unitati pH | 7,9                  | -              | -              | 1               | 0                       | 6,5 – 8,5                                | SR ISO 10523/2012            |
| CCO                          | lesire statie      | mg/l       | 38,91                | -              | -              | 1               | 0                       | 125                                      | SR ISO 6060:1996             |
| Amoniu                       | lesire statie      | mg/l       | 1,34                 | -              | -              | 1               | 0                       | 3  | SR ISO 7150-1:2001           |
| Agenti de suprafata anionici | lesire statie      | mg/l       | 0,26                 | -              | -              | 1               | 0                       | 0,5                                      | SR EN 903:2003               |
| MTS                          | lesire statie      | mg/l       | 11                   | -              | -              | 1               | 0                       | 60                                       | SR EN 872:2005               |
| Reziduu filtrabil            | lesire statie      | mg/l       | 375                  | -              | -              | 1               | 0                       | 2000                                     | STAS 9187:1984               |
| CBO5                         | lesire statie      | mg/l       | 8                    | -              | -              | 1               | 0                       | 25                                       | SR EN 1899-1:2003            |
| Substanta extractibila       | lesire statie      | mg/l       | < 20                 | -              | -              | 1               | 0                       | 20                                       | SR 7587:1996                 |
| Fosfor total                 | lesire statie      | mg/l       | 0,55                 | -              | -              | 1               | 0                       | 2  | SR EN ISO 6878:2005          |

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Raport de incercare – Nr. 1036/17.08.2021

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774

[www.catd.ro](http://www.catd.ro) [secretariat@catd.ro](mailto:secretariat@catd.ro)

Indicatori chimici monitorizati la IESIREA din Statia de Epurare **RASCAETI** - SEPTEMBRIE 2021

Tip proba-apa uzata

| Indicator de analiza         | Punct de prelevare | U.M.       | Valoare inregistrata | Valoare maxima | Valoare minima | Nr. masurat ori | Nr. depasiri CMA sau VL | CMA/VL conform AM nr.8868 din 12.10.2012 | Metoda de analiza (STAS,ISO) |
|------------------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|--|------------------------------|
| Ph                           | lesire statie      | Unitati pH | 7,6                  | -              | -              | 1               | 0                       | 6,5 – 8,5                                | SR ISO 10523/2012            |
| CCO                          | lesire statie      | mg/l       | 34,91                | -              | -              | 1               | 0                       | 125                                      | SR ISO 6060:1996             |
| Amoniu                       | lesire statie      | mg/l       | 0,35                 | -              | -              | 1               | 0                       | 3  | SR ISO 7150-1:2001           |
| Agenti de suprafata anionici | lesire statie      | mg/l       | 0,18                 | -              | -              | 1               | 0                       | 0,5                                      | SR EN 903:2003               |
| MTS                          | lesire statie      | mg/l       | 8,6                  | -              | -              | 1               | 0                       | 60                                       | SR EN 872:2005               |
| Reziduu filtrabil            | lesire statie      | mg/l       | 492                  | -              | -              | 1               | 0                       | 2000                                     | STAS 9187:1984               |
| CBO5                         | lesire statie      | mg/l       | 12                   | -              | -              | 1               | 0                       | 25                                       | SR EN 1899-1:2003            |
| Substanta extractibila       | lesire statie      | mg/l       | < 20                 | -              | -              | 1               | 0                       | 20                                       | SR 7587:1996                 |
| Fosfor total                 | lesire statie      | mg/l       | 0,73                 | -              | -              | 1               | 0                       | 2  | SR EN ISO 6878:2005          |

CMA - concentratie maxima admisa sau VL – valoare limita

U.M. - unitate de masura

Conform Raport de incercare – Nr. 1243/04.10.2021