



VALORILE PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI MONITORIZATI IN LABORATORUL DE APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii- Certificat nr. 768/08.08.2024
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

Perioada de monitorizare: 03-28.03.2025

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevarii Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			1/03	2/03	5/03	11/03	24/04	24A/04	28/04	28A/04		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.1	7.1	7.2	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	SR ISO 10523:2012	1.Lazuri,iesire stație
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	605	605	473	472	282	288	268	267	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.17	0.16	0.15	0.13	0.28	0.33	0.23	0.19	SR EN ISO 7027-1:2016	2. Ulmi, str. Principala, nr. 275, Primărie
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 stație,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.49	0.49	0.40	0.43	0.45	0.47	0.34	0.36	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.53	0.52	0.43	0.45	0.48	0.50	0.36	0.39	SR EN ISO 7393-1:2002	5.Targoviste, Piata Bucegi
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	92	94	93	96	94	94	94	92	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	11.Priseaca, iesire stație
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	24.Hulubesti, Primarie
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	44.71	38.18	12.78	11.97	0.954	-	1.180	-	SR ISO 7890-3:2000	24A.Hulubesti, Școala Generala
Nitriti	mg/l	0,1 stație,rezervor 0,5 retea	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	28.Cobia, Primărie
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		18.50	18.84	15.93	16.26	9.54	-	10.09	-	SR ISO 6059:2008	28A.Cobia, sat Capsuna, Grădinița
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	47.94	49.33	28.49	28.49	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	48.00	61.44	46.08	44.16	13.44	-	13.44	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			54/04	54A/04	138/04	138A/04	140/04	140A/04	132/05	132A/05		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	7.8	SR ISO 10523:2012	54.Butoiu, sat Butoiu de Jos, Școala Generala
Conductivitate	μS/ cm la 20° C	2500	271	271	306	303	324	325	337	340	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.30	0.33	0.34	0.19	0.16	0.11	0.38	0.25	SR EN ISO 7027-1:2016	54A.Butoiu, str.Principala, nr.4,Vasile Ion
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.35	0.32	0.14	0.13	0.32	0.28	0.31	0.26	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.37	0.35	0.16	0.15	0.35	0.30	0.35	0.28	SR EN ISO 7393-1:2002	138.Telesti, Primărie
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	95	91	88	87	91	93	89	93	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	138A.Telesti, str.Principala, nr.122, Murineanu Stefan
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	140.Scheiu de Sus, str.Principala, nr.80, Neagoe Gheorghe
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	1.188	-	1.171	-	0.784	-	1.109	-	SR ISO 7890-3:2000	140A.Scheiu de Sus, str.Principala, nr.99, Gruita Vasile
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	24	-	SR ISO 6333:1997	132.Gaesti, str. Nicolae Titulescu, Liceul Vladimir Streinu
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	12	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		9.87	-	11.78	-	11.78	-	9.87	-	SR ISO 6059:2008	132A.Gaesti, str. Unirii, Gradinita Inocenta
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	5.55	-	SLQ	-	SLQ	-	9.72	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	13.44	-	15.36	-	15.36	-	15.36	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			134/05	134/05	136/05	136A/05	142/05	142A/05	154/05	154A/05		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.9	7.9	7.9	7.9	7.6	7.6	7.9	7.9	SR ISO 10523:2012	134.Crangurile, Primarie
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	295	295	320	322	401	405	326	324	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.40	0.31	0.94	0.55	0.29	0.31	0.27	0.21	SR EN ISO 7027-1:2016	134A. Crangurile, sat Crangurile de Jos, Magazin "LA DORUTA"
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.25	0.25	0.42	0.33	0.24	0.25	0.20	0.16	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.28	0.28	0.46	0.36	0.26	0.28	0.22	0.18	SR EN ISO 7393-1:2002	136. Patroaia Deal, sat Voia (Patroaia Vale), Scoala Generala
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	89	89	91	91	92	89	91	89	-	
Amoniu	mg/l	0.5	0.059	0.056	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	136A.Patroaia Deal, Azil de Batrani
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	142. Fagetu, str. Principala, nr. 12, Magazin "SCENIC" SRL
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	SLQ	-	SLQ	-	0.554	-	0.157	-	SR ISO 7890-3:2000	142A. Fagetu, str. Principala, nr. 104, Ciureanu Aurel
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	12	-	SR ISO 6333:1997	154.Drgodana,sat Cuparu, str.Pe Vale, nr.4, Stefanescu Vasile
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	SLQ	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		8.08	-	8.42	-	14.36	-	9.31	-	SR ISO 6059:2008	154A.Drgodana, str.Principala, nr.71, Scoala Generala
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	SLQ	-	6.25	-	7.64	-	6.25	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	7.68	-	9.60	-	13.44	-	9.60	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			156/05	156A/05	158/05	158A/05	2/05	5/05	26/06	26A/06		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	8.0	8.0	7.4	7.4	7.2	7.2	7.4	7.5	SR ISO 10523:2012	156.Poroinica, sat Tetcoiu, str.Principala, Scoala Generala
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	322	321	795	791	643	496	371	368	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.36	0.28	0.34	0.38	0.30	0.33	0.15	0.18	SR EN ISO 7027-1:2016	156A.Poroinica, sat Tetcoiu, str.Principala, Cirstea Rodica
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.12	0.12	0.30	0.22	0.40	0.31	0.38	0.37	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.14	0.14	0.33	0.26	0.44	0.33	0.40	0.39	SR EN ISO 7393-1:2002	158.Matasaru,sat Cretulesti,Primarie
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	86	86	91	85	91	94	95	95	-	
Amoniu	mg/l	0.5	0.054	0.060	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	158A.Matasaru,str.Principala,Politie
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	2.Targoviste,str.Ing.Gib Constantin, Gradinita nr.9, Sagricom
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	SLQ	-	22.36	-	-	-	2.957	-	SR ISO 7890-3:2000	5.Aninoasa,str.Constantin Manolescu, nr.117,Magazin Profi
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	SLQ	-	SLQ	-	-	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	26.Manesti, str.Principala, Scoala cu clasele I-VIII
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		7.41	-	18.63	-	-	-	12.34	-	SR ISO 6059:2008	26A.Manesti, Primarie
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	SLQ	-	-	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	5.55	-	123.68	-	-	-	10.42	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	11.52	-	44.16	-	-	-	32.64	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			57/06	57A/06	59/06	59A/06	75/06	75A/06	77/06	77A/06		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.6	7.5	7.5	7.6	8.1	8.1	7.4	7.5	SR ISO 10523:2012	57.Tatarani-Priboiu,Camin Cultural
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	458	464	630	643	350	353	479	481	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.12	0.17	0.20	0.19	0.23	0.28	0.22	0.12	SR EN ISO 7027-1:2016	57A.Tatarani-Priboiu,sat.Caprioru,Scoala Generala
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.37	0.39	0.15	0.16	0.48	0.45	0.47	0.39	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.39	0.41	0.17	0.14	0.50	0.47	0.49	0.41	SR EN ISO 7393-1:2002	59.Gheboieni,str.principala,nr.249, Varjoghie Elena
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	95	95	88	88	96	96	96	95	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	59A.Gheboieni,str.Principala,nr.214, Ungureanu Cornel
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	75.Candesti Deal, str.Principala, nr.180, Budoiu Gheorghe
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	4.099	-	10.71	-	0.310	-	9.677	-	SR ISO 7890-3:2000	75A.Candesti Deal, str.Principala, nr.64, Marinescu Ovidiu
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	77.Dragodanesti, sat Sturzeni, str.Principala, nr.70, Marin Mihai
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		12.90	-	16.60	-	8.97	-	15.70	-	SR ISO 6059:2008	77A.Dragodanesti, str.Principala, nr.215, Tolea Nicolae
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	8.34	-	18.76	-	SLQ	-	16.68	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	23.04	-	51.84	-	19.20	-	24.96	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			2/07	5/07	30/07	30A/07	62/07	62A/07	81/07	103/07		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	SR ISO 10523:2012	2.Gura Ocnitei, Primarie
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	620	493	490	485	496	493	458	534	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.16	0.18	0.19	0.18	0.57	0.68	0.14	0.81	SR EN ISO 7027-1:2016	5.Targovista, cimitirul Suseni
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.36	0.32	0.30	0.29	0.33	0.40	0.37	0.25	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.38	0.35	0.32	0.29	0.37	0.44	0.39	0.27	SR EN ISO 7393-1:2002	30.Ocnita, Primarie
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	95	91	94	100	89	91	95	93	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	30A.Ocnita, str.Fundul Ocnei, Gradinita nr.3
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	62.Sotanga, Biserica
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	-	0.838	-	14.00	-	0.971	29.56	SR ISO 7890-3:2000	62A.Sotanga, Primarie
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	81.Gura Ocnitei,Spitalul de Psihiatrie,sectie cronici
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	-	15.59	-	15.82	-	14.81	16.83	SR ISO 6059:2008	103.Gorgota, str.Poiana Mare, nr.52 A, Eftimie Valentin
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	-	9.03	-	29.18	-	6.95	34.74	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	-	15.36	-	46.08	-	21.12	76.80	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			103A/07	1/10	2/10	5/10	9/10	9A/10	11/10	61/10		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.4	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	SR ISO 10523:2012	103A.Gorgota, str.Principala, nr.24, Badea Marinela
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	540	663	619	510	492	488	496	432	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.63	0.15	0.21	0.14	0.47	0.74	0.18	0.22	SR EN ISO 7027-1:2016	1.Lazuri, iesire statie
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.31	0.35	0.35	0.22	0.22	0.21	0.22	0.37	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.34	0.39	0.40	0.23	0.25	0.23	0.24	0.39	SR EN ISO 7393-1:2002	2.Targoviste, str.Stancu Ion, nr.35, Grup Scolar Nicolae Cioranescu
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	91	90	88	96	88	91	92	95	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	0.036	SLQ	SLQ	0.043	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	5.Priseaca, str.Crangului, nr.72, D.G.A.S.P.C. Dambovita
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	9.Viisoara, sat Dumbrava, Gradinita
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	33.17	-	-	6.85	-	-	3.32	SR ISO 7890-3:2000	9A.Viisoara, str.Principala, nr.202, Bratu Doinita
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	SLQ	-	-	SLQ	-	-	SLQ	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	11.Priseaca, iesire statie
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	-	-	-	15.71	-	-	13.57	SR ISO 6059:2008	61.Ungureni-Dragomiresti, str.Principala, Gradinita
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-	-	-	SLQ	-	-	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	-	-	-	64.62	-	-	8.34	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	-	-	-	30.72	-	-	21.12	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			61A/10	73/10	73A/10	2/11	5/11	32/11	32A/11	34/11		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.6	SR ISO 10523:2012	61A.Ungureni-Dragomiresti, Scoala Generala
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	428	663	654	665	494	404	405	421	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.56	0.73	0.91	0.22	0.21	0.20	0.17	0.34	SR EN ISO 7027-1:2016	73.Lucieni, Primarie
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.35	0.21	0.24	0.47	0.37	0.43	0.39	0.10	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.38	0.23	0.26	0.50	0.40	0.45	0.42	0.11	SR EN ISO 7393-1:2002	73A.Raciu, Primarie
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	92	91	92	94	92	96	93	90	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	2.Ulmi, str.Principala, nr.22, cismea stradala
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	5.Viforata, str.Mihai Viteazul, Magazin Blue Narsab
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	22.37	-	-	-	3.942	-	2.189	SR ISO 7890-3:2000	32.Cojasca, Primarie
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	SLQ	-	-	-	SLQ	-	SLQ	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	32A.Cojasca, sat Fantanele, str.Principala, nr.18, Liceul Tehnologic
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	19.63	-	-	-	12.90	-	12.34	SR ISO 6059:2008	34.Niculesti, Primarie
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	-	-	-	SLQ	-	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	64.62	-	-	-	9.03	-	8.34	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	42.24	-	-	-	28.80	-	23.04	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			34A/11	67/11	67A/11	87/11	87A/11	89/11	89A/11	2/12		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.6	8.0	8.0	7.7	7.7	7.8	7.8	7.2	SR ISO 10523:2012	34A.Niculesti, Scoala Gimnaziala
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	416	579	567	481	484	382	381	604	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.30	0.20	0.34	0.14	0.21	0.16	0.15	0.21	SR EN ISO 7027-1:2016	67.Finta, sat Gheboia, str.Bisericii, nr.128, Scoala
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.11	0.49	0.46	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.13	0.51	0.50	0.50	0.48	0.48	0.47	0.46	SR EN ISO 7393-1:2002	67A.Finta, Primarie
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	85	96	92	94	96	94	93	96	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	87.Dobra, Primarie
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	87A.Dobra, Scoala Generala
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	0.254	-	45.62	-	0.104	-	-	SR ISO 7890-3:2000	89.Marcesti, str.Principala, nr.232, Paun Gheorghe
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	SLQ	-	-	-	SLQ	-	-	SR ISO 6333:1997	89A.Marcesti, Gradinita
Fier	µg/l	200	-	27	-	-	-	20	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	5.04	-	15.14	-	10.65	-	-	SR ISO 6059:2008	2.Targoviste, str.Vlad Tepes, D.A.S.
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	34.05	-	26.41	-	9.73	-	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	32.64	-	49.92	-	24.96	-	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			5/12	83/12	83A/12	144/12	144A/12	146/12	146A/12	148/12		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.3	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	SR ISO 10523:2012	5.Targoviste, B-dul Unirii, D.A.S.
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	484	361	380	346	353	327	324	333	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.15	0.96	1.00	0.36	0.36	0.59	0.43	0.64	SR EN ISO 7027-1:2016	83.Rascaeti, Primarie
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.40	0.40	0.48	0.12	0.12	0.21	0.21	0.18	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.42	0.43	0.50	0.14	0.14	0.23	0.23	0.21	SR EN ISO 7393-1:2002	83A.Rascaeti, sat Vultureanca, str.Bisericii, Parohie
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	95	93	96	86	86	91	91	86	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	144.Selaru, Primarie
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	144A.Selaru, sat Fierbinti, str.Principala, nr.342, Traistaru Marius
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	0.083	-	0.092	-	SLQ	-	0.123	SR ISO 7890-3:2000	146.Visina, str.Schitului, nr.27, Pana Vasile
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	0.019	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	22	-	46	SR ISO 6333:1997	146.Visina, sat Brosteni, Gradinita
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	20	-	69	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	10.66	-	8.98	-	6.28	-	9.65	SR ISO 6059:2008	148.Petresti, str.Principala, Scoala Generala
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	8.34	-	7.64	-	9.03	-	6.95	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	24.96	-	15.36	-	19.20	-	17.28	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			148A/12	150/12	150A/12	152/12	152A/12	2/13	5/13	47/13		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.2	7.3	7.4	SR ISO 10523:2012	148A.Petresti, sat Coada Izvorului, str.Principala, nr.7, Dumitru Emil
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	332	319	319	351	351	610	489	366	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.57	0.48	0.44	0.51	0.63	0.24	0.23	0.21	SR EN ISO 7027-1:2016	150.Ionesti, sat Gherghesti, str.Principala, Gradinita
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.20	0.18	0.19	0.45	0.47	0.44	0.35	0.40	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.22	0.22	0.23	0.49	0.51	0.46	0.38	0.43	SR EN ISO 7393-1:2002	150A.Ionesti, str.Principala, Scoala Generala
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	91	81	82	92	92	96	92	93	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	152.Morteni, Primarie
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	152A.Morteni, str.Principala, After School
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	0.162	-	0.260	-	-	-	4.856	SR ISO 7890-3:2000	2.Ulmi, str.Principala, Gradinita cu program prelungit
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	0.042	-	SLQ	-	-	-	0.010	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	40	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	5.Priseaca, str.Crangului, nr.41, Magazin Alimentar
Fier	µg/l	200	-	44	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	9.76	-	11.44	-	-	-	13.80	SR ISO 6059:2008	47.Valeni, str.Principala, Primarie
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	-	SLQ	-	-	-	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	9.03	-	10.42	-	-	-	11.81	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	15.36	-	19.20	-	-	-	38.40	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			47A/13	51/13	51a/13	101/13	101A/13	36/14	36A/14	38/14		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.6	SR ISO 10523:2012	47.Valeni, str.Principala, Scoala Gimnaziala
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	372	435	478	485	499	416	369	408	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.15	0.18	0.23	1.29	0.31	0.25	0.13	0.48	SR EN ISO 7027-1:2016	51.Malu cu Flori,Primarie
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.33	0.49	0.49	0.21	0.21	0.20	0.18	0.18	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.36	0.51	0.51	0.23	0.23	0.22	0.18	0.20	SR EN ISO 7393-1:2002	51A.Malu cu Flori, sat Copaceni,nr.31, Rogojina Ion
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	92	96	96	91	91	91	100	90	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	101.Candesti Vale,Primarie
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	101A.Candesti Vale, str.Valea Popii, nr.366, Militaru Constantin
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	7.150	-	13.62	-	SLQ	-	0.783	SR ISO 7890-3:2000	36.Titu,str.Stadionului,nr.2,Gradinita Metaplast
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	SLQ	-	SLQ	-	9.722	-	SLQ	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	36A.Titu,str.Garii,Grup Scolar Goga Ionescu
Fier	µg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	14.59	-	14.59	-	10.88	-	12.00	SR ISO 6059:2008	38.Racari,Magazin Profi
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	30.57	-	31.96	-	15.98	-	9.73	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	67.20	-	71.04	-	42.24	-	19.20	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			38A/14	79/14	79A/14	91/14	91A/14	97/14	97A/14	71/17		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9	SR ISO 10523:2012	38A.Racari, str. Ana Ipatescu, nr.90, Truscaniu Gheorghe
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	391	520	524	394	400	379	381	311	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.63	0.56	0.67	0.58	0.64	0.50	0.43	0.13	SR EN ISO 7027-1:2016	79.Brezoele, str.Principala, nr.227, Matei Dumitru
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie, rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.22	0.47	0.48	0.40	0.38	0.12	0.12	0.26	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.25	0.50	0.50	0.43	0.40	0.15	0.14	0.29	SR EN ISO 7393-1:2002	79A.Brezoele, str.Principala, nr.65, Mercene Vasile
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	88	94	96	93	95	80	86	89	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	91.Slobozia Moara, str.Principala, nr.48B, Badea Marian
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	91A.Slobozia Moara, str.Primariei, cistea stradala
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	12.61	-	0.148	-	0.187	-	0.636	SR ISO 7890-3:2000	97.Colacu, sat Blanesti, str, Mihai Vitealu, nr.112, Ene Dumitru
Nitriti	mg/l	0,1 statie, rezervor 0,5 retea	-	SLQ	-	SLQ	-	0.017	-	SLQ	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	SLQ	-	-	-	-	-	SLQ	SR ISO 6333:1997	97A.Colacu, str.Principala, Grădinița Casa Piticilor
Fier	µg/l	200	-	SLQ	-	-	-	-	-	SLQ	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	15.48	-	11.89	-	11.22	-	11.22	SR ISO 6059:2008	71.Nucet-Ilfoveni, Calea Bucuresti, nr.134B, Patiserie Voicu
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	29.88	-	6.25	-	5.55	-	SLQ	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	80.64	-	7.68	-	17.28	-	15.36	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			71A/17	95/17	95A/17	2/18	5/18	107/21	107A/21	2/25		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.9	7.5	7.5	7.1	7.2	7.6	7.6	7.1	SR ISO 10523:2012	71A.Nucet-Ilfoveni,Calea Bucuresti, nr.171, Grădinița
Conductivitate	μS/ cm la 20° C	2500	371	346	346	579	450	567	585	627	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.12	0.21	0.14	0.26	0.33	0.22	0.24	0.15	SR EN ISO 7027-1:2016	95.Persinari,str.Scolii,Gradinita
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.25	0.12	0.12	0.39	0.34	0.15	0.13	0.48	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.29	0.13	0.13	0.41	0.36	0.17	0.14	0.53	SR EN ISO 7393-1:2002	95.Persinari,Scoala Gimnaziala
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	86	92	92	95	94	88	93	91	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	2.Targoviste,str.Petru Cercel,nr.10,Magazin PENNY
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	5.Targoviste,str.Tineretului,nr.9,Cresa 13 Pinochio
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	0.382	-	-	-	9.097	-	-	SR ISO 7890-3:2000	107.Barbuletu,sat Gura Barbuletului,nr.103, Istrate Florin
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	SLQ	-	-	-	SLQ	-	-	SR ISO 26777:2002	
Mangan	μg/l	50	-	SLQ	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	107A.Barbuletu,sat Gura Barbuletului,nr.107, istrate Mihai
Fier	μg/l	200	-	22	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	11.22	-	-	-	16.83	-	-	SR ISO 6059:2008	2. Nisipuri, str. Principala, nr. 25, "Barboiu Com" SRL
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	-	-	-	SLQ	-	-	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	SLQ	-	-	-	20.15	-	-	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	15.36	-	-	-	76.80	-	-	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			5/25	64/25	64A/25	69/25	69A/25	85/25	85A/25	40/27		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.2	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	SR ISO 10523:2012	5. Rancaciov, nr. 165, Neagoe Viorel
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	485	480	477	492	484	604	592	775	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.18	0.13	0.19	0.24	0.25	0.18	0.19	4.60	SR EN ISO 7027-1:2016	64. Comisani, sat Lazuri, str. Helesteului, nr. 214, After School
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.30	0.42	0.39	0.47	0.20	0.30	0.35	0.46	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.34	0.45	0.41	0.50	0.24	0.36	0.37	0.48	SR EN ISO 7393-1:2002	64A. Comisani, sat Lazuri, str. Helesteului, nr. 2, After School
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	88	93	95	94	83	83	95	96	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1:2001	69. Bucsani, Primarie
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	69A.Bucsani, str. Principala, nr. 5, Radut Eugenia
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	11.61	-	16.46	-	22.06	-	7.714	SR ISO 7890-3:2000	85. Bilciuresti, Primarie
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-	SLQ	-	-	-	-	SR ISO 6333:1997	85A. Bilciuresti, str. Principala, Scoala Generala
Fier	µg/l	200	-	-	-	SLQ	-	-	-	-	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	12.34	-	16.36	-	18.51	-	21.09	SR ISO 6059:2008	40.Produlesti - Primărie
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	24.32	-	29.88	-	29.88	-	141.06	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	76.80	-	53.76	-	9.24	-	32.64	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			40A/27	42/27	42A/27	44/27	44A/27	93/27	93A/27	109/27		
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	7.6	8.0	8.0	7.6	7.6	7.6	7.6	8.1	SR ISO 10523:2012	40A.Produlesti, Scoala Generala
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	772	348	356	446	447	526	512	290	SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	4.40	0.41	0.21	0.44	0.45	0.35	0.38	0.19	SR EN ISO 7027-1:2016	42. Poiana, str. Principala, Scoala Generala nr.1
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.44	0.15	0.13	0.43	0.47	0.17	0.15	0.10	SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.46	0.17	0.16	0.46	0.49	0.20	0.18	0.12	SR EN ISO 7393-1:2002	42A. Poiana, str. Stadionului, nr. 660, Lamba Nicolae
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	96	88	81	93	96	85	83	83	-	
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	0.039	0.039	SLQ	SLQ	0.038	0.038	0.037	SR ISO 7150-1:2001	44. Lunguletu, sat Serdanu, str. Bisericii, nr.14, Stan Marian
Culoare	-	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	1)	SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	2)	SR EN 1622:2007	44A. Lunguletu, Scoala Generala nr. 2
Gust	-	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	3)	SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	SLQ	-	4.540	-	SLQ	-	SLQ	SR ISO 7890-3:2000	93. Potlogi, Primarie
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	0.010	SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	44	-	47	-	-	-	37	SR ISO 6333:1997	93A. Potlogi, str. Constantin Brancoveanu, Scoala Gimnaziala
Fier	µg/l	200	-	25	-	27	-	-	-	SLQ	SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	8.41	-	14.02	-	16.83	-	5.94	SR ISO 6059:2008	109. Costestii din Vale, Scoala Generala
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	9.03	-	16.68	-	76.43	-	6.24	SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	19.20	-	40.32	-	28.80	-	15.36	STAS 3069:1987	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			109A/27	2/28	5/28							
pH (20,0°C)	Unit pH	≥6,5 - ≤9,5	8.1	7.1	7.2						SR ISO 10523:2012	109A. Costestii din Vale, sat Merisu, Scoala Generala
Conductivitate	µS/ cm la 20° C	2500	303	645	461						SR EN ISO 27888:1997	
Turbiditate	NTU	4 (urban) 5 (rural)	0.61	2.52	0.29						SR EN ISO 7027-1:2016	2.Targoviste, Piata, "1 Mai"
Clor rezidual liber	mg/l	≥ 0,1 statie,rezervor ≥ 0,1 - ≤ 0,5 retea	0.10	0.30	0.38						SR EN ISO 7393-1:2002	
Clor rezidual total	mg/l	—	0.12	0.34	0.41						SR EN ISO 7393-1:2002	5. Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 117, Magazin "Profi"
% clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min. 80% din clor total	83	88	92						-	
Amoniu	mg/l	0.5	0.037	SLQ	SLQ						SR ISO 7150-1:2001	
Culoare	-	1)	1)	1)	1)						SR ISO 7887:2012	
Miros	-	2)	2)	2)	2)						SR EN 1622:2007	
Gust	-	3)	3)	3)	3)						SR EN 1622:2007	
Nitrati	mg/l	50	-	-	-						SR ISO 7890-3:2000	
Nitriti	mg/l	0,1 statie,rezervor 0,5 retea	-	-	-						SR ISO 26777:2002	
Mangan	µg/l	50	-	-	-						SR ISO 6333:1997	
Fier	µg/l	200	-	-	-						SR ISO 6332:1996/ C91:2006	
Duritate totala	Grade Germane		-	-	-						SR ISO 6059:2008	
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-	-						SR EN ISO 8467:2001	
Cloruri	mg/l	250	-	-	-						SR ISO 9297:2001	
Sulfati	mg/l	250	-	-	-						STAS 3069:1987	

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

*Notatia SLQ = "sub limita de cuantificare a metodei"; LQ: amoniu<0,020mg/l; nitrati<0,079mg/l; nitriti<0,007 mg/l; mangan<10µg/l; fier<20µg/l; IMn<0,5mgO₂/l; cloruri<5mg/l; sulfati<5mg/l



COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



Bd. I.C.Brătianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0800800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

VALORILE PARAMETRIILOR MICROBIOLOGICI MONITORIZATI IN LABORATORUL DE APA POTABILA TARGOVISTE
Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii- Certificat nr. 768/08.08.2024
Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinata consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

Perioada de monitorizare: 03-28.02.2025

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			1/03	2/03	5/03	11/03	24/04	24A/04	28/04	28A/04		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	1.Lazuri,iesire stație
												2. Ulmi, str. Principala, nr. 275, Primărie
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	5.Targoviste, Piata Bucegi
												11.Priseaca, iesire stație
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	24.Hulubesti, Primarie
												24A.Hulubesti, Școala Generala
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	1	0	1	7	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	28.Cobia, Primărie
												28A.Cobia, sat Capsuna, Grădinița
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	1	0	2	4	0	0	1	15	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			54/04	54A/04	138/04	138A/04	140/04	140A/04	132/05	132A/05		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	54.Butoiu, sat Butoiu de Jos, Școala Generala
												54A.Butoiu, str.Principala, nr.4,Vasile Ion
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	138.Telesti, Primărie
												138A.Telesti, str.Principala, nr.122, Murineanu Stefan
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	140.Scheiu de Sus, str.Principala, nr.80, Neagoe Gheorghe
												140A.Scheiu de Sus, str.Principala, nr.99, Gruita Vasile
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	1	6	10	2	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	132.Gaesti, str. Nicolae Titulescu, Liceul Vladimir Streinu
												132A.Gaesti, str. Unirii, Gradinita Inocenta
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	3	5	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			134/05	134/05	136/05	136A/05	142/05	142A/05	154/05	154A/05		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	134.Crangurile, Primarie
												134A. Crangurile, sat Crangurile de Jos, Magazin "LA DORUTA"
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	136. Patroaia Deal, sat Voia (Patroaia Vale), Scoala Generala
												136A.Patroaia Deal, Azil de Batrani
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	142. Fagetu, str. Principala, nr. 12, Magazin "SCENIC" SRL
												142A. Fagetu, str. Principala, nr. 104, Ciureanu Aurel
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	1	0	0	10	10	10	SR EN ISO 6222/2004	154.Drgodana,sat Cuparu, str.Pe Vale, nr.4, Stefanescu Vasile
												154A.Drgodana, str.Principala, nr.71, Scoala Generala
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	5	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			156/05	156A/05	158/05	158A/05	2/05	5/05	26/06	26A/06		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	156.Poroinica, sat Tetcoiu, str.Principala, Scoala Generala
												156A.Poroinica, sat Tetcoiu, str.Principala, Cirstea Rodica
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	158.Matasaru,sat Cretulesti,Primarie
												158A.Matasaru,str.Principala,Politie
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	2.Targoviste,str.Ing.Gib Constantin, Gradinita nr.9, Sagricom
												5.Aninoasa,str.Constantin Manolescu, nr.117,Magazin Profi
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	4	0	2	0	1	SR EN ISO 6222/2004	26.Manesti, str.Principala, Scoala cu clasele I-VIII
												26A.Manesti, Primarie
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	1	0	0	1	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			57/06	57A/06	59/06	59A/06	75/06	75A/06	77/06	77A/06		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	57.Tatarani-Priboiu,Camin Cultural
												57A.Tatarani-Priboiu,sat.Caprioru,Scoala Generala
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	59.Gheboieni,str.principala,nr.249, Varjoghie Elena
												59A.Gheboieni,str.Principala,nr.214, Ungureanu Cornel
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	75.Candesti Deal, str.Principala, nr.180, Budoiu Gheorghe
												75A.Candesti Deal, str.Principala, nr.64, Marinescu Ovidiu
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	1	0	2	2	3	0	2	5	SR EN ISO 6222/2004	77.Dragodanesti, sat Sturzeni, str.Principala, nr.70, Marin Mihai
												77A.Dragodanesti, str.Principala, nr.215, Tolea Nicolae
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	1	0	2	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			2/07	5/07	30/07	30A/07	62/07	62A/07	81/07	103/07		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	2.Gura Ocnitei, Primarie
												5.Targovista, cimitirul Suseni
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	30.Ocnita, Primarie
												30A.Ocnita, str.Fundul Ocnei, Gradinita nr.3
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	62.Sotanga, Biserica
												62A.Sotanga, Primarie
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	2	4	0	0	1	3	0	0	SR EN ISO 6222/2004	81.Gura Ocnitei, Spitalul de Psihiatrie, sectie cronici
												103.Gorgota, str.Poiana Mare, nr.52 A, Eftimie Valentin
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	3	4	3	3	0	1	4	2	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			103A/07	1/10	2/10	5/10	9/10	9A/10	11/10	61/10		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	103A.Gorgota, str.Principala, nr.24, Badea Marinela
												1.Lazuri, iesire statie
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	2.Targoviste, str.Stancu Ion, nr.35, Grup Scolar Nicolae Cioranescu
												5.Priseaca, str.Crangului, nr.72, D.G.A.S.P.C. Dambovita
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	9.Viisoara, sat Dumbrava, Gradinita
												9A.Viisoara, str.Principala, nr.202, Bratu Doinita
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	1	0	10	0	0	SR EN ISO 6222/2004	11.Priseaca, iesire statie
												61.Ungureni-Dragomiresti, str.Principala, Gradinita
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	1	0	0	2	9	11	0	1	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			61A/10	73/10	73A/10	2/11	5/11	32/11	32A/11	34/11		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	61A.Ungureni-Dragomiresti, Scoala Generala
												73.Lucieni, Primarie
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	73A.Raciu, Primarie
												2.Ulmi, str.Principala, nr.22, cisma stradala
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	5.Viforata, str.Mihai Viteazul, Magazin Blue Narsab
												32.Cojasca, Primarie
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	7	0	0	1	SR EN ISO 6222/2004	32A.Cojasca, sat Fantanele, str.Principala, nr.18, Liceul Tehnologic
												34.Niculesti, Primarie
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	1	3	0	3	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			34A/11	67/11	67A/11	87/11	87A/11	89/11	89A/11	2/12		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	34A.Niculesti, Scoala Gimnaziala
												67.Finta, sat Gheboiaia, str.Bisericii, nr.128, Scoala
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	67A.Finta, Primarie
												87.Dobra, Primarie
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	87A.Dobra, Scoala Generala
												89.Marcesti, str.Principala, nr.232, Paun Gheorghe
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	2	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	89A.Marcesti, Gradinita
												2.Targoviste, str.Vlad Tepes, D.A.S.
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			5/12	83/12	83A/12	144/12	144A/12	146/12	146A/12	148/12		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	5.Targoviste, B-dul Unirii, D.A.S.
												83.Rascaeti, Primarie
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	83A.Rascaeti, sat Vultureanca, str.Bisericii, Parohie
												144.Selaru, Primarie
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	144A.Selaru, sat Fierbinti, str.Principala, nr.342, Traistaru Marius
												146.Visina, str.Schitului, nr.27, Pana Vasile
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	3	1	2	0	1	3	1	2	SR EN ISO 6222/2004	146.Visina, sat Brosteni, Gradinita
												148.Petresti, str.Principala, Scoala Generala
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	1	0	1	0	0	5	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			148A/12	150/12	150A/12	152/12	152A/12	2/13	5/13	47/13		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	148A.Petresti, sat Coadă Izvorului, str.Principala, nr.7, Dumitru Emil
												150.Ionesti, sat Gherghesti, str.Principala, Gradinita
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	150A.Ionesti, str.Principala, Scoala Generala
												152.Morteni, Primarie
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	152A.Morteni, str.Principala, After School
												2.Ulmi, str.Principala, Gradinita cu program prelungit
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	2	1	6	2	1	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	5.Priseaca, str.Crangului, nr.41, Magazin Alimentar
												47.Valeni, str.Principala, Primarie
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	2	0	4	1	3	0	8	1	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			47A/13	51/13	51a/13	101/13	101A/13	36/14	36A/14	38/14		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	47.Valeni, str.Principala, Scoala Gimnaziala
												51.Malu cu Flori,Primarie
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	51A.Malu cu Flori, sat Copaceni,nr.31, Rogojina Ion
												101.Candesti Vale,Primarie
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	101A.Candesti Vale, str.Valea Popii, nr.366, Militaru Constantin
												36.Titu,str.Stadionului,nr.2,Gradinita Metaplast
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	6	0	8	SR EN ISO 6222/2004	36A.Titu,str.Garii,Grup Scolar Goga Ionescu
												38.Racari,Magazin Profi
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	1	0	0	1	2	5	0	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			38A/14	79/14	79A/14	91/14	91A/14	97/14	97A/14	71/17		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	38A.Racari,str. Ana Ipatescu,nr.90, Truscaniu Gheorghe
												79.Brezoele,str.Principala,nr.227, Matei Dumitru
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	79A.Brezoele,str.Principala, nr.65, Mercone Vasile
												91.Slobozia Moara,str.Principala,nr.48B, Badea Marian
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	91A.Slobozia Moara,str.Primariei, cismea stradala
												97.Colacu,sat Blanesti, str,Mihai Vitealu, nr.112, Ene Dumitru
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	0	0	2	SR EN ISO 6222/2004	97A.Colacu,str.Principala, Grădinița Casa Piticilor
												71.Nucet-Ilfoveni, Calea Bucuresti, nr.134B, Patiserie Voicu
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	1	0	0	0	0	7	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			71A/17	95/17	95A/17	2/18	5/18	107/21	107A/21	2/25		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	71A.Nucet-Ilfoveni,Calea Bucuresti, nr.171, Grădinița
												95.Persinari,str.Scolii,Gradinita
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	95.Persinari,Scoala Gimnaziala
												2.Targoviste,str.Petru Cercel,nr.10,Magazin PENNY
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	5.Targoviste,str.Tineretului,nr.9,Cresa 13 Pinochio
												107.Barbuletu,sat Gura Barbuletului, nr.103, Istrate Florin
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	0	0	17	10	2	SR EN ISO 6222/2004	107A.Barbuletu,sat Gura Barbuletului, nr.107, Istrate Mihai
												2. Nisipuri, str. Principala, nr. 25, "Barboiu Com" SRL
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	9	0	0	0	0	10	8	0	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			5/25	64/25	64A/25	69/25	69A/25	85/25	85A/25	40/27		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	5. Rancaciov, nr. 165, Neagoe Viorel
												64. Comisani, sat Lazuri, str. Helesteului, nr. 214, After School
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	64A. Comisani, sat Lazuri, str. Helesteului, nr. 2, After School
												69. Bucsani, Primarie
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	69A.Bucsani, str. Principala, nr. 5, Radut Eugenia
												85. Bilciuresti, Primarie
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0	3	0	0	1	0	SR EN ISO 6222/2004	85A. Bilciuresti, str. Principala, Scoala Generala
												40.Produlesti - Primărie
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	3	0	2	0	0	2	0	2	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			40A/27	42/27	42A/27	44/27	44A/27	93/27	93A/27	109/27		
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	40A.Produlesti, Scoala Generala
												42. Poiana, str. Principala, Scoala Generala nr.1
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	42A. Poiana, str. Stadionului, nr. 660, Lamba Nicolae
												44. Lunguletu, sat Serdanu, str. Bisericii, nr. 14, Stan Marian
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	44A. Lunguletu, Scoala Generala nr. 2
												93. Potlogi, Primarie
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	6	10	0	0	0	4	4	SR EN ISO 6222/2004	93A. Potlogi, str. Constantin Brancoveanu, Scoala Gimnaziala
												109. Costestii din Vale, Scoala Generala
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	1	0	3	1	0	4	7	7	SR EN ISO 6222/2004	

Parametri analizati	UM	Valoarea CMA	Puncte de prelevare/data prelevării Metode de prelevare: SR EN ISO 19458/2007, ISO 5667-5/2017, SR EN ISO 5667-1/2023, SR EN ISO 5667-3/2024, SR EN ISO 5667-14/2017								Metoda de analiza	PUNCTE DE PRELEVARE
			109A/27	2/28	5/28							
Escherichia coli	UFC/100ml	0	0	0	0						SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	109A. Costestii din Vale, sat Merisu, Scoala Generala
												2.Targoviste, Piata, "1 Mai"
Enterococi intestinali	UFC/100ml	0	0	0	0						SR EN ISO 7899-2/2002	5. Aninoasa, str. Constantin Manolescu, nr. 117, Magazin "Profi"
Bacterii coliforme	UFC/100ml	0	0	0	0						SR EN ISO 9308-1:2015 SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	0	0	0						SR EN ISO 6222/2004	
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	Fara modificari anormale	3	0	0						SR EN ISO 6222/2004	



VALORILE PARAMETRILOR FIZICO-CHIMICI MONITORIZATI IN LABORATORUL DE APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 782/05.12.2024

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

Perioada de monitorizare: 03-28.02.2025

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			2/03	3/03	5/03	6/03	7/03	8/03	27/04	28/04	30/04	31/04			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	-	7.8	-	7.7	-	7.7	7.7	7.7	7.9	7.8	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20° C	2500	-	283	-	301	-	308	243	244	134	138	SR EN 27888/1997	2	Rezervor inmagazinare Musa
Turbiditatea	NTU	5(rural)	0.59	0.50	0.44	0.48	0.71	0.60	0.55	0.49	2.10	2.17	SR EN ISO 7027/2016	3	Pucioasa, D.G.A.S.P.C. Dambovita, str.Republicii, bloc Sarmis, ap.33
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	1.20	1.00	1.15	1.00	1.20	1.00	0.58	0.48	0.12	0.16	SR EN ISO 7393-1/2002	5	Rezervor inmagazinare Branesti
Clor rezidual total	mg/l		1.25	1.05	1.20	1.05	1.25	1.05	0.62	0.52	0.13	0.18	SR EN ISO 7393-1/2002	6	Branesti, str.Principala, nr.185-Scoala Generala
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	96	95	96	95	96	95	94	92	92	89		7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
Amoniu	mg/l	0.5	-	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	8	Vulcana-Bai, str.Vlad Tepes, nr.2-Gradinita
Culoare		*1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	SR EN ISO7887/2012	27	Iesire Statie Galma
Miros		*2	-	2	-	2	-	2	2	2	2	2	SR EN 1622/2007	28	Moroeni, str.Ciorani, cismea publica
Gust		*3	-	3	-	3	-	3	3	3	3	3	SR EN 1622/2007	30	Iesire Statie Ratei
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	31	Moroeni, str.Principala-Gradinita
Nitrati	mg/l	50	-	-	-	-	-	-	2.469	2.475	1.460	1.632	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	-	-	-	-	-	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		-	-	-	-	-	-	6.51	6.51	3.79	3.79	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-	-	-	-	-	0.80	0.80	SLQ	SLQ	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	-	-	-	-	-	-	9.217	9.217	8.508	8.508	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	-	-	-	-	-	-	13.30	13.30	9.50	9.50	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARI; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			43/04	44/04	11/05	12/05	60/05	61/05	1/06	16/07	61/07	62/07			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.8	7.8	7.5	7.5	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	269	266	1536	1440	321	334	234	392	397	395	SR EN 27888/1997	43	Iesire Statie TBC Moroieni
Turbiditatea	NTU	5(rural)	0.44	0.40	0.43	0.52	1.07	1.12	0.54	2.21	1.53	0.84	SR EN ISO 7027/2016	44	Sanatoriu TBC Moroieni
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.88	0.78	1.00	0.60	0.95	0.95	1.00	0.50	0.50	0.47	SR EN ISO 7393-1/2002	11	Iesire Statie Glodeni Deal
Clor rezidual total	mg/l		0.92	0.81	1.05	0.65	1.00	1.00	1.05	0.53	0.54	0.50	SR EN ISO 7393-1/2002	12	Glodeni-Deal, str.Centru, nr.8-Scoala generala
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	96	96	95	92	95	95	95	94	93	94		60	Pucioasa, cartier Bela- Statie Repompare
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	61	Pucioasa, cartier Serbanesti- Biserica
Culoare		*1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SR EN ISO7887/2012	1	Iesire Statie Pucioasa
Miros		*2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	SR EN 1622/2007	16	Moreni str.Sirius, nr.56- Scoala nr.2
Gust		*3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	SR EN 1622/2007	61	Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr.19-piata agroalimentara
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	142.21	111.70	63.61	SR ISO 10566/2001	62	Moreni, str. Ana Ipatescu, Bl. A4/C, parter-sediu CATD
Nitrati	mg/l	50	1.993	1.936	1.835	2.092	2.437	2.155	-	1.748	1.735	1.698	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	SLQ	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	SLQ	SLQ	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	SLQ	SLQ	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		7.40	7.40	24.68	24.12	6.39	6.39	-	10.10	10.32	10.32	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	0.67	0.67	SLQ	SLQ	0.83	0.74	-	0.73	0.67	0.77	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	9.926	9.926	141.80	141.80	17.725	17.725	-	11.344	11.344	11.344	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	17.10	17.10	81.70	81.70	28.50	28.50	-	30.40	30.40	30.40	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			21/07	22/07	15/07	13/10	14/10	2/11	3/11	5/11	6/11	7/11			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.6	7.6	8.0	7.3	7.3	-	7.8	-	7.8	-	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	696	688	396	620	622	-	302	-	297	-	SR EN 27888/1997	21	Iesire Statie Valea Lunga
Turbiditatea	NTU	5(rural)	0.34	0.38	2.05	0.37	0.37	0.58	0.72	0.62	0.67	0.77	SR EN ISO 7027/2016	22	Valea Lunga, Sat Cricov- Scoala Generala
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.40	0.38	0.68	0.45	0.40	1.10	1.05	1.10	1.05	1.05	SR EN ISO 7393-1/2002	15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
Clor rezidual total	mg/l		0.44	0.42	0.72	0.48	0.43	1.15	1.10	1.15	1.10	1.10	SR EN ISO 7393-1/2002	13	Iesire Statie Varfuri
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	91	90	94	94	93	96	95	96	95	95		14	Varfuri, str.Principala, nr.28-Scoala generala
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR ISO 7150-1/2001	2	Rezervor inmagazinare Musa
Culoare		*1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	SR EN ISO7887/2012	3	Pucioasa, str.Fantanelor, nr.18-Scoala Generala nr.1
Miros		*2	2	2	2	2	2	-	2	-	2	-	SR EN 1622/2007	5	Rezervor inmagazinare Branesti
Gust		*3	3	3	3	3	3	-	3	-	3	-	SR EN 1622/2007	6	Vulcana-Pandele, str. Bisericii, nr.1 -Scoala Generala
Aluminiu	μg/l	200	-	-	171.69	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
Nitrati	mg/l	50	2.218	2.199	1.604	1.661	1.535	-	2.037	-	2.049	-	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	-	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		18.40	18.40	9.87	16.61	16.72	-	8.53	-	8.53	-	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	SLQ	0.80	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	0.67	-	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	10.635	10.635	11.344	4.963	6.381	-	20.561	-	21.270	-	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	22.80	22.80	30.40	19.00	17.10	-	30.40	-	30.40	-	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARIIL; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			8/11	45/12	46/12	47/12	60/12	61/12	62/12	63/12	64/12	65/12			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.7	7.5	7.6	7.5	7.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	316	1026	326	1535	262	266	261	263	262	262	SR EN 27888/1997	8	Vulcana Bai, str.Tudor Vladimirescu, nr.36-Scoala Generala
Turbiditatea	NTU	5(rural)	0.55	0.51	0.40	0.76	0.63	0.60	1.26	3.90	0.51	0.47	SR EN ISO 7027/2016	45	Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	1.00	0.50	0.75	0.45	0.95	0.95	0.95	0.95	0.85	0.90	SR EN ISO 7393-1/2002	46	Glodeni Deal-Statie repompare Schela
Clor rezidual total	mg/l		1.05	0.54	0.78	0.48	1.00	1.00	1.00	1.00	0.90	0.93	SR EN ISO 7393-1/2002	47	Glodeni Deal-Statie repompare Gusoiu
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	95	93	96	94	95	95	95	95	94	97		60	Branesti, str.Principala-Biserica "Sfantul Nicolae"
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	61	Branesti- Priboiu, str.Drumul Vechi,nr.138, magazin S.C.LIZARDI SRL
Culoare		*1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SR EN ISO7887/2012	62	Vulcana-Pandele,str.Principala nr.1,magazin S.C. NASUL CEL BUN SRL
Miros		*2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	SR EN 1622/2007	63	Vulcana-Pandele, Sat Gura Vulcaniei, magazin AMIGOS SEBYTO SRL
Gust		*3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	SR EN 1622/2007	64	Pucioasa-cartier Miculesti, nr.111-fam Matei Constantin
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	65	Pucioasa-cartier Diaconesti, nr.111-fam Anghel Simina
Nitrati	mg/l	50	2.062	1.973	1.948	1.723	2.243	2.305	2.318	2.312	2.074	2.080	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	SLQ	-	SLQ	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	33.78	-	37.68	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		8.53	22.44	8.41	24.68	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41	8.41	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	0.73	SLQ	0.83	SLQ	0.89	0.83	0.76	0.92	0.89	0.89	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	21.270	147.47	21.979	146.76	19.852	21.979	21.979	21.270	20.561	20.561	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	30.40	77.90	32.30	77.90	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			15/12	20/12	24/12	25/13	26/13	33/13	34/13	36/13	37/13	27/18			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	-	7.2	7.3	-	7.8	-	7.8	7.8	-	7.7	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	-	577	693	-	360	-	255	311	-	240	SR EN 27888/1997	15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
Turbiditatea	NTU	5(rural)	3.25	0.19	0.93	0.34	1.38	3.83	0.60	0.83	0.65	0.78	SR EN ISO 7027/2016	20	Iedera, str.Principala, Scoala Iedera de Sus
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.68	0.48	0.50	0.52	0.45	0.58	0.48	0.84	0.52	0.62	SR EN ISO 7393-1/2002	24	Visinesti, Str.Principala-Scoala Generala
Clor rezidual total	mg/l		0.72	0.52	0.54	0.56	0.50	0.62	0.52	0.88	0.56	0.66	SR EN ISO 7393-1/2002	25	Rezervor inmagazinare Fieni
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	94	92	93	93	90	94	92	95	93	94		26	Fieni D.G.A.S.P.C, str. Teilor, Bl D1, et.2,ap.12
Amoniu	mg/l	0.5	-	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	-	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	33	Rezervor inmagazinare Buciumeni
Culoare		* ₁	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	SR EN ISO7887/2012	34	Buciumeni, str.Principala nr.30-Magazin BEST MARKET VOICU SRL
Miros		* ₂	-	2	2	-	2	-	2	2	-	2	SR EN 1622/2007	36	Sat Cucuteni, nr.84-fam.Ilinca
Gust		* ₃	-	3	3	-	3	-	3	3	-	3	SR EN 1622/2007	37	Rezervor inmagazinare Berevoiesti
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	27	Iesire Statie Galma
Nitrati	mg/l	50	-	2.951	0.488	-	1.616	-	2.262	2.143	-	-	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	-	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	-	-	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	16.44	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	48.07	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		-	16.26	18.51	-	6.40	-	6.28	6.17	-	-	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	SLQ	0.73	-	0.70	-	SLQ	0.86	-	-	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	-	8.508	10.635	-	12.762	-	14.889	8.508	-	-	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	-	17.10	32.30	-	19.00	-	32.30	19.00	-	-	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			28/18	30/18	31/18	45/18	46/18	60/18	61/18	62/18	15/19	16/19			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	-	7.7	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	242	141	142	244	244	751	748	752	-	392	SR EN 27888/1997	28	Dealu-Mare, str.Principala, nr.53
Turbiditatea	NTU	5(rural)	0.69	0.72	0.46	1.31	1.48	3.79	4.12	4.45	0.88	0.50	SR EN ISO 7027/2016	30	Iesire Statie Ratei
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.50	0.42	0.38	0.60	0.50	0.60	0.40	0.40	0.80	0.62	SR EN ISO 7393-1/2002	31	Dealu Mare,str.Principala nr.157,Magazin Malau Ionela PFA
Clor rezidual total	mg/l		0.55	0.46	0.42	0.65	0.55	0.65	0.45	0.45	0.85	0.66	SR EN ISO 7393-1/2002	45	Iesire Statie Dealu Frumos
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	91	91	90	92	91	92	89	89	94	94		46	Dealu Frumos - Scoala
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	60	Iesire Statie Visinesti
Culoare		*1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	SR EN ISO7887/2012	61	Visinesti, Sat Sultanu, nr.6, Magazin alimentar ELIS DEC SRL
Miros		*2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	SR EN 1622/2007	62	Visinesti, Str.Principala, nr.435-Politie
Gust		*3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	SR EN 1622/2007	15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.02	SR ISO 10566/2001	16	Moreni, str. Victoriei, nr. 56-Scoala Generala nr.3
Nitrati	mg/l	50	-	-	-	1.572	1.723	0.231	0.244	0.231	-	1.980	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	-	-	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	SLQ	SLQ	SLQ	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	45.47	46.77	61.07	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		-	-	-	6.95	6.95	20.75	20.75	20.75	-	9.87	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-	-	SLQ	SLQ	0.77	0.70	0.70	-	0.96	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	-	-	-	5.672	5.672	9.217	9.926	9.926	-	9.926	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	-	-	-	17.10	17.10	32.30	32.30	32.30	-	30.40	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			17/19	20/19	24/19	1/20	11/21	12/21	2/24	3/24	5/24	6/24			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.8	7.5	7.3	7.8	7.5	7.5	-	7.9	-	7.9	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	391	584	744	204	1554	1551	-	229	-	222	SR EN 27888/1997	17	Filipeștii de Pădure-Firma MARSHAL, Str. Garii nr.657 B
Turbiditatea	NTU	5(rural)	0.63	0.23	0.76	0.72	0.39	0.79	1.52	1.96	0.83	1.19	SR EN ISO 7027/2016	20	Iedera, Sat Colibasi magazin „La Vicu”
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.84	0.50	0.30	1.20	0.78	0.48	1.00	0.90	1.00	0.90	SR EN ISO 7393-1/2002	24	Visinești, Sat Sultanu, nr.6, Magazin alimentar ELIS DEC SRL
Clor rezidual total	mg/l		0.90	0.55	0.34	1.25	0.82	0.52	1.05	0.95	1.05	0.95	SR EN ISO 7393-1/2002	1	Iesire Stație Pucioasa
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	93	91	88	96	95	92	95	95	95	95		11	Iesire Stație Glodeni
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	12	Glodeni-Deal, centru-magazin I.I.Olac Constantin
Culoare		*1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	SR EN ISO 7887/2012	2	Rezervor înmagazinare Musa
Miros		*2	2	2	2	2	2	2	-	2	-	2	SR EN 1622/2007	3	Pucioasa, str.Merisor nr.5-fam.Dinescu
Gust		*3	3	3	3	3	3	3	-	3	-	3	SR EN 1622/2007	5	Rezervor înmagazinare Branesti
Aluminiu	μg/l	200	91.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	6	Vulcana Pandele, Str.Principala,nr.88, magazin IF CARASEL PETRE
Nitrati	mg/l	50	2.174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 stație 0,1	SLQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	SLQ	SLQ	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	SLQ	-	-	-	SLQ	SLQ	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totală	grade germane		9.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	11.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	30.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			7/24	8/24	1/25	9/25	10/25	39/25	40/25	15/26	62/27	63/27			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	-	7.9	7.8	7.5	7.5	-	7.8	-	7.9	7.9	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	-	240	204	669	672	-	239	-	392	394	SR EN 27888/1997	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
Turbiditatea	NTU	5(rural)	1.34	2.75	0.66	0.61	0.79	2.37	0.88	1.09	1.48	1.26	SR EN ISO 7027/2016	8	Vulcana-Bai, str.Tudor Vladimirescu, nr.38-Gradinita
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.95	0.90	0.90	0.39	0.38	0.98	0.90	0.65	0.75	0.75	SR EN ISO 7393-1/2002	1	Iesire Statie Pucioasa
Clor rezidual total	mg/l		1.00	0.95	0.95	0.44	0.42	1.02	0.93	0.68	0.80	0.80	SR EN ISO 7393-1/2002	9	Iesire Statie Bezdead
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	95	95	95	89	90	96	97	96	94	94		10	Bezdead, str.Principala, nr.684- Gradinita nr.2
Amoniu	mg/l	0.5	-	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	39	Rezervor inmagazinare Bezdead
Culoare		*1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	SR EN ISO7887/2012	40	Bezdead, str.Principala-Magazin I.I. Radut Georgel
Miros		*2	-	2	2	2	2	-	2	-	2	2	SR EN 1622/2007	15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
Gust		*3	-	3	3	3	3	-	3	-	3	3	SR EN 1622/2007	62	Moreni, str. Flacara, nr.26- Scoala nr.1
Aluminiu	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	43.44	46.02	SR ISO 10566/2001	63	Moreni str.A.I.Cuza, nr.2A- Gradinita nr.2
Nitrati	mg/l	50	-	-	-	1.541	1.547	-	1.353	-	1.648	1.698	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	-	-	-	SLQ	SLQ	-	SLQ	-	SLQ	SLQ	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		-	-	-	17.84	17.50	-	6.17	-	10.09	9.87	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	-	-	-	0.73	0.83	-	0.73	-	SLQ	0.67	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	-	-	-	9.926	9.926	-	9.217	-	11.344	11.344	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	-	-	-	207.10	203.30	-	17.10	-	32.30	32.30	STAS 3069/1987		

PARAMETRI ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017, SR EN ISO 5667-3/2024										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			64/27	65/27	13/27	14/27	1/28	61/28	62/28	66/28	67/28	68/28			
pH (20°C)	Unit pH	≥6,5 ≤9,5	7.9	7.9	7.3	7.3	7.8	7.7	7.7	7.5	7.5	7.4	SR ISO 10523/2012		
Conductivitate	μS/cm la 20 ⁰ C	2500	395	396	631	612	205	690	673	1523	1527	1552	SR EN 27888/1997	64	Moreni str.Sirius, nr.56- Scoala nr.2
Turbiditatea	NTU	5(rural)	1.31	1.14	0.46	0.72	0.58	0.71	0.55	0.21	0.37	0.30	SR EN ISO 7027/2016	65	Moreni, str.Unirii, nr.17A- fam.Dumitrache S.
Clor rezidual liber	mg/l	max 0.50 min 0,10	0.70	0.70	0.65	0.50	0.80	0.68	0.68	0.77	0.75	0.77	SR EN ISO 7393-1/2002	13	Iesire Statie Varfuri
Clor rezidual total	mg/l		0.75	0.75	0.70	0.55	0.85	0.72	0.72	0.84	0.80	0.83	SR EN ISO 7393-1/2002	14	Varfuri, str. Principala, nr.71- After school
% Clor rezidual liber din clorul rezidual total	%	min.80	93	93	93	91	94	94	94	92	94	93		1	Iesire Statie Pucioasa
Amoniu	mg/l	0.5	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SLQ	SR ISO 7150-1/2001	61	Bezdead-Sat Ramata, nr.883-fam. Urzica
Culoare		* ₁	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SR EN ISO7887/2012	62	Bezdead-Sat Costisata, nr.9-fam. Badoiu
Miros		* ₂	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	SR EN 1622/2007	66	Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
Gust		* ₃	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	SR EN 1622/2007	67	Glodeni Deal-Statie repompare Schela
Aluminiu	μg/l	200	55.33	56.36	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 10566/2001	68	Glodeni Deal-Statie repompare Gusoiu
Nitrati	mg/l	50	1.667	1.685	-	-	1.980	-	-	-	-	-	SR ISO 7890-3/2000		
Nitriti	mg/l	retea 0,5 statie 0,1	SLQ	SLQ	-	-	SLQ	-	-	-	-	-	SR EN 26777 /C91-2006		
Mangan	μg/l	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6333/1997		
Fier	μg/l	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SR ISO 6332 /C91-2006		
Duritate totala	grade germane		9.87	10.09	-	-	5.61	-	-	-	-	-	SR ISO 6059/2008		
Oxidabilitate	mgO ₂ /l	5	SLQ	0.64	-	-	1.02	-	-	-	-	-	SR EN ISO 8467/2001		
Cloruri	mg/l	250	11.344	11.344	-	-	5.672	-	-	-	-	-	SR ISO 9297/2001		
Sulfati	mg/l	250	30.40	30.40	-	-	13.30	-	-	-	-	-	STAS 3069/1987		

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale; 2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale; 3) Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;
SLQ-sub limita de cuantificare;LQ: amoniu <0,019 mg/l, nitriti<0,006 mg/l, oxidabilitate <0,626 mgO₂/l, mangan < 14,4 μg/l, fier <27,3 μg/l .



VALORILE PARAMETRILOR MICROBIOLOGICI MONITORIZATI IN LABORATORUL DE APA POTABILA PUCIOASA

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii-Certificat nr. 782/05.12.2024

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2024

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

Perioada de monitorizare: 03–28.02.2025

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			2/03	3/03	5/03	6/03	7/03	8/03	27/04	28/04	30/04	31/04			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	2	Rezervor inmagazinare Musa
														3	Pucioasa, D.G.A.S.P.C. Dambovita, str.Republicii, bloc Sarmis, ap.33
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	5	Rezervor inmagazinare Branesti
														6	Branesti, str.Principala, nr.185-Scoala Generala
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
														8	Vulcana-Bai, str.Vlad Tepes, nr.2-Gradinita
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	0	1	0	1	3	0	5	1	0	1	SR EN ISO 6222/2004	27	Iesire Statie Galma
														28	Moroeni, str.Ciorani, cismea publica
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	1	1	0	1	0	0	3	4	1	1	SR EN ISO 6222/2004	30	Iesire Statie Ratei
														31	Moroeni, str.Principala-Gradinita
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			43/04	44/04	11/05	12/05	60/05	61/05	1/06	16/07	61/07	62/07			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	43	Iesire Statie TBC Moroieni
														44	Sanatoriu TBC Moroieni
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	11	Iesire Statie Glodeni Deal
														12	Glodeni-Deal, str.Centru, nr.8-Scoala generala
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	60	Pucioasa, cartier Bela- Statie Repompare
														61	Pucioasa, cartier Serbanesti- Biserica
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	3	1	2	2	2	2	1	10	1	8	SR EN ISO 6222/2004	1	Iesire Statie Pucioasa
														16	Moreni str.Sirius, nr.56- Scoala nr.2
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	2	3	1	1	1	1	2	0	0	2	SR EN ISO 6222/2004	61	Moreni, str. Cpt. Pantea Ion, nr.19-piata agroalimentara
														62	Moreni, str. Ana Ipatescu, Bl. A4/C, parter-sediu CATD
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			21/07	22/07	15/07	13/10	14/10	2/11	3/11	5/11	6/11	7/11			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	21	Iesire Statie Valea Lunga
														22	Valea Lunga, Sat Cricov- Scoala Generala
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
														13	Iesire Statie Varfuri
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	14	Varfuri, str.Principala, nr.28-Scoala generala
														2	Rezervor inmagazinare Musa
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	0	6	1	3	1	5	5	0	5	3	SR EN ISO 6222/2004	3	Pucioasa, str.Fantanelor, nr.18-Scoala Generala nr.1
														5	Rezervor inmagazinare Branesti
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	2	4	0	4	3	10	2	1	4	5	SR EN ISO 6222/2004	6	Vulcana-Pandele, str. Bisericii, nr.1 -Scoala Generala
														7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			8/11	45/12	46/12	47/12	60/12	61/12	62/12	63/12	64/12	65/12			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	8	Vulcana Bai, str.Tudor Vladimirescu, nr.36-Scoala Generala
														45	Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	46	Glodeni Deal-Statie repompare Schela
														47	Glodeni Deal-Statie repompare Gusoiu
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	60	Branesti, str.Principala-Biserica "Sfantul Nicolae"
														61	Branesti- Priboiu, str.Drumul Vechi,nr.138, magazin S.C.LIZARDI SRL
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	7	3	4	2	2	6	3	2	2	4	SR EN ISO 6222/2004	62	Vulcana-Pandele,str.Principala nr.1,magazin S.C. NASUL CEL BUN SRL
														63	Vulcana-Pandele, Sat Gura Vulcanei, magazin AMIGOS SEBYTO SRL
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	0	4	9	6	6	6	4	9	4	5	SR EN ISO 6222/2004	64	Pucioasa-cartier Miculesti, nr.111-fam Matei Constantin
														65	Pucioasa-cartier Diaconesti, nr.111-fam Anghel Simina
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			15/12	20/12	24/12	25/13	26/13	33/13	34/13	36/13	37/13	27/18			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
														20	Iedera, str.Principala, Scoala Iedera de Sus
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	24	Visinesti, Str.Principala-Scoala Generala
														25	Rezervor inmagazinare Fieni
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	26	Fieni D.G.A.S.P.C, str. Teilor, Bl D1, et.2,ap.12
														33	Rezervor inmagazinare Buciumeni
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	4	3	3	5	5	0	5	1	2	0	SR EN ISO 6222/2004	34	Buciumeni, str.Principala nr.30-Magazin BEST MARKET VOICU SRL
														36	Sat Cucuteni, nr.84-fam.Ilinca
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	8	7	3	3	4	4	5	7	6	0	SR EN ISO 6222/2004	37	Rezervor inmagazinare Berevoiesti
														27	Iesire Statie Galma
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			28/18	30/18	31/18	45/18	46/18	60/18	61/18	62/18	15/19	16/19			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	28	Dealu-Mare, str.Principala, nr.53
														30	Iesire Statie Ratei
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	31	Dealu Mare,str.Principala nr.157,Magazin Malau Ionela PFA
														45	Iesire Statie Dealu Frumos
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	46	Dealu Frumos - Scoala
														60	Iesire Statie Visinesti
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	0	13	2	2	0	0	0	0	9	0	SR EN ISO 6222/2004	61	Visinesti, Sat Sultanu, nr.6, Magazin alimentar ELIS DEC SRL
														62	Visinesti, Str.Principala, nr.435-Politie
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	0	0	1	2	1	0	0	0	1	1	SR EN ISO 6222/2004	15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
														16	Moreni, str. Victoriei, nr. 56-Scoala Generala nr.3
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			17/19	20/19	24/19	1/20	11/21	12/21	2/24	3/24	5/24	6/24			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	17	Filipestii de Padure-Firma MARSHAL, Str.Garii nr.657 B
														20	Iedera, Sat Colibasi magazin „ La Vicu”
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	24	Visinesti, Sat Sultanu, nr.6, Magazin alimentar ELIS DEC SRL
														1	Iesire Statie Pucioasa
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	11	Iesire Statie Glodeni
														12	Glodeni-Deal, centru-magazin I.I.Olac Constantin
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	14	1	4	4	0	2	3	1	0	0	SR EN ISO 6222/2004	2	Rezervor inmagazinare Musa
														3	Pucioasa, str.Merisor nr.5-fam.Dinescu
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	12	4	0	2	3	4	1	0	0	2	SR EN ISO 6222/2004	5	Rezervor inmagazinare Branesti
														6	Vulcana Pandele, Str.Principala,nr.88, magazin IF CARASEL PETRE
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	-	-	0	-	-	0	0	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			7/24	8/24	1/25	9/25	10/25	39/25	40/25	15/26	62/27	63/27			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	7	Rezervor inmagazinare Vulcana Bai
														8	Vulcana-Bai, str.Tudor Vladimirescu, nr.38-Gradinita
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	1	Iesire Statie Pucioasa
														9	Iesire Statie Bezdead
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	10	Bezdead, str.Principala, nr.684- Gradinita nr.2
														39	Rezervor inmagazinare Bezdead
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	1	0	1	1	0	3	1	2	1	2	SR EN ISO 6222/2004	40	Bezdead, str.Principala-Magazin I.I. Radut Georgel
														15	Rezervor inmagazinare Bana Moreni
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	2	1	0	1	3	0	2	4	1	1	SR EN ISO 6222/2004	62	Moreni, str. Flacara, nr.26- Scoala nr.1
														63	Moreni str.A.I.Cuza, nr.2A- Gradinita nr.2
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 14189/2017		

PARAMETRII ANALIZATI	UM	Val. CMA	PUNCTE DE PRELEVARE/DATA PRELEVARII; Metode de prelevare: ISO 5667-5/2017,SR EN ISO 5667-1 /2023, SR EN ISO 5667-14/2017,SR EN ISO 5667-3/2024,SR EN ISO 19458/2007										METODA DE ANALIZA	PUNCTE DE PRELEVARE	
			64/27	65/27	13/27	14/27	1/28	61/28	62/28	66/28	67/28	68/28			
Bacterii coliforme	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	64	Moreni str.Sirius, nr.56- Scoala nr.2
														65	Moreni, str.Unirii, nr.17A- fam.Dumitrache
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	13	Iesire Statie Varfuri
														14	Varfuri, str. Principala, nr.71- After school
Enterococi intestinali	UFC/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR EN ISO 7899-2/2002	1	Iesire Statie Pucioasa
														61	Bezdead-Sat Ramata, nr.883-fam. Urzica
Nr. de colonii la 22°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	3	1	1	1	3	1	2	0	0	0	SR EN ISO 6222/2004	62	Bezdead-Sat Costisata, nr.9-fam. Badoiu
														66	Glodeni Deal-Statie repompare Malu Mierii
Nr. de colonii la 37°C	UFC/1ml	fara modificari anormale	1	2	1	2	4	1	6	1	1	2	SR EN ISO 6222/2004	67	Glodeni Deal-Statie repompare Schela
														68	Glodeni Deal-Statie repompare Gusoiu
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	SR EN ISO 14189/2017		