

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 668**

**Solicitant:** Sectia Pucioasa  
**Loc de prelevare:** Pucioasa, str. Aleea Castanilor, nr.12-fam. Voicu Maria  
**Punct de prelevare:** robinet cisterna  
**Cod proba:** 60  
**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei-monitorizare avarie  
**Produs analizat:** apa potabila  
**Volum proba:** 1000 ml  
**Prelevat de:** Tita E.

**Fisa prelevare nr:** 928  
**Data si ora prelevarii probei:** 03.05.2024/10:30  
**Data si ora receptiei probei:** 03.05.2024/10:55  
**Receptionat/inregistrat de:** Tita E.  
**Data si ora efectuarii analizei:** 03.05.2024/11:00  
**Data si ora finalizarii analizei:** 03.05.2024/15:15  
**Data si ora eliberarii rezultatului:** 07.05.2024/10:00

**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,9(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm$ la 20°C | 2500                                                      | 196                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 3,92                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,27                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                 |                                                           | 0,30                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                    | min.80% din clor total                                    | 90                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                 | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu g/l$            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane        |                                                           | -                    | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$            | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                 | 250                                                       | -                    | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 653**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Pucioasa, str. Aleea Castanilor, nr.12-fam. Voicu Maria<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei-monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Tita E. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 928<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 03.05.2024/10:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 03.05.2024/10:55<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Tita E.<br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 03.05.2024/12:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 06.05.2024/08:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 07.05.2024/11:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 668 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 8                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 2                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela

Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 669**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Pucioasa, str. Nuferilor, nr.22-fam. Pomarleanu<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cismea<br><b>Cod proba:</b> 61<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei-monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Tita E. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 929<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 03.05.2024/10:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 03.05.2024/10:55<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Tita E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 03.05.2024/11:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 03.05.2024/15:15<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 07.05.2024/10:00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                                               | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH                                       | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,9(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu\text{S} / \text{cm la } 20^{\circ}\text{C}$ | 2500                                                      | 196                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                                              | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 2,16                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                                             | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,48                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                                             |                                                           | 0,51                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                                                | min.80% din clor total                                    | 94                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                                             | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                                                | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                                                | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                                                | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu\text{g/l}$                                  | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                                             | 50                                                        | -                    | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                                             | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | -                    | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu\text{g/l}$                                  | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu\text{g/l}$                                  | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane                                    |                                                           | -                    | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $\text{mgO}_2/\text{l}$                          | 5                                                         | -                    | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                                             | 250                                                       | -                    | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                                             | 250                                                       | -                    | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 654**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Pucioasa, str. Nuferilor, nr.22-fam. Pomarleanu<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna<br><b>Cod proba:</b> 61<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei-monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Tita E. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 929<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 03.05.2024/10:45<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 03.05.2024/10:55<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Tita E.<br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 03.05.2024/12:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 06.05.2024/08:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 07.05.2024/11:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 669 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 2                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia

18



RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela

Y

Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 671**

**Solicitant:** Sectia Pucioasa  
**Loc de prelevare:** Pucioasa, str. Aleea Castanilor, nr.12-fam. Voicu Maria  
**Punct de prelevare:** robinet cismea  
**Cod proba:** 60  
**Scopul analizei:** verificarea calitatii apei-monitorizare avarie  
**Produs analizat:** apa potabila  
**Volum proba:** 1000 ml  
**Prelevat de:** Virlan G.

**Fisa prelevare nr:** 933  
**Data si ora prelevarii probei:** 04.05.2024/09:15  
**Data si ora receptiei probei:** 04.05.2024/09:50  
**Receptionat/inregistrat de:** Oprea E.  
**Data si ora efectuarii analizei:** 04.05.2024/10:00  
**Data si ora finalizarii analizei:** 04.05.2024/18:30  
**Data si ora eliberarii rezultatului:** 07.05.2024/10:00

**Metode de prelevare:**ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                                               | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH                                       | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,6(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu\text{S} / \text{cm la } 20^{\circ}\text{C}$ | 2500                                                      | 194                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                                              | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 1,47                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                                             | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,47                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                                             |                                                           | 0,50                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                                                | min.80% din clor total                                    | 94                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                                             | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                                                | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                                                | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                                                | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu\text{g/l}$                                  | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                                             | 50                                                        | 1,836                | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                                             | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | SLQ                  | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu\text{g/l}$                                  | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu\text{g/l}$                                  | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane                                    |                                                           | 4,71                 | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $\text{mgO}_2/\text{l}$                          | 5                                                         | 0,64                 | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                                             | 250                                                       | 9,217                | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                                             | 250                                                       | 15,20                | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l, nitriti &lt;0,006 mg/l.

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia



RESPONSABIL ANALIZA

Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 656**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Pucioasa, str. Aleea Castanilor, nr.12-fam. Voicu Maria<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna<br><b>Cod proba:</b> 60<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei-monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlian G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 933<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 04.05.2024/09:15<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 04.05.2024/09:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 04.05.2024/11:30<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 07.05.2024/08:00<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 07.05.2024/11:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 671 |
| Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 4                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR

Ch. Dimian Claudia

18



RESPONSABIL ANALIZA

Biolog Manoiu Mirabela

18

Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.****SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI****LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE FIZICO – CHIMICE NR. 672**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Pucioasa, str. Nuferilor, nr.22-fam. Pomarleanu<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cismea<br><b>Cod proba:</b> 61<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei-monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 1000 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 934<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 04.05.2024/09:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 04.05.2024/09:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuarii analizei:</b> 04.05.2024/10:00<br><b>Data si ora finalizarii analizei:</b> 04.05.2024/18:30<br><b>Data si ora eliberarii rezultatului:</b> 07.05.2024/10:00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metode de prelevare:ISO 5667-5/2017; SR EN ISO 5667-1/2023; SR EN ISO 5667-3/2018; SR EN ISO 5667-14/2017

| Parametrii analizati                            | UM                                   | Valoare CMA                                               | Valoarea determinata | Metode de analiza                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| pH                                              | Unitati pH                           | $\geq 6,5 - \leq 9,5$                                     | 7,7(20°C)            | SR EN ISO 10523:2012                          |
| Conductivitate                                  | $\mu S / cm \text{ la } 20^{\circ}C$ | 2500                                                      | 194                  | SR EN 27888:1997                              |
| Turbiditate                                     | NTU                                  | 4 (urban)<br>5 (rural)                                    | 1,40                 | SR EN ISO 7027-1:2016                         |
| Clor rezidual liber                             | mg/l                                 | $\geq 0,1$ statie,rezervor<br>$\geq 0,1 - \leq 0,5$ retea | 0,48                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| Clor rezidual total                             | mg/l                                 |                                                           | 0,51                 | SR EN ISO 7393-1:2002                         |
| % clor rezidual liber din clorul rezidual total | %                                    | min.80% din clor total                                    | 94                   |                                               |
| Amoniu                                          | mg/l                                 | 0,5                                                       | SLQ                  | SR ISO 7150-1:2001                            |
| Culoare                                         | -                                    | 1)                                                        | 1                    | SR EN ISO 7887:2012-metoda C                  |
| Miros                                           | -                                    | 2)                                                        | 2                    | SR EN 1622:2007                               |
| Gust                                            | -                                    | 3)                                                        | 3                    | SR EN 1622:2007                               |
| Aluminiu                                        | $\mu g/l$                            | 200                                                       | -                    | SR ISO 10566:2001                             |
| Nitrati                                         | mg/l                                 | 50                                                        | 1,617                | SR ISO 7890-3:2000                            |
| Nitriti                                         | mg/l                                 | 0,1 statie,rezervor<br>0,5 retea                          | SLQ                  | SR EN 26777:2002<br>SR EN 26777:2002/C91:2006 |
| Mangan                                          | $\mu g/l$                            | 50                                                        | -                    | SR ISO 6333:1997                              |
| Fier                                            | $\mu g/l$                            | 200                                                       | -                    | SR ISO 6332:1996/C91:2006                     |
| Duritate totala                                 | Grade Germane                        |                                                           | 4,82                 | SR ISO 6059:2008                              |
| Oxidabilitate                                   | $mgO_2/l$                            | 5                                                         | 0,58                 | SR EN ISO 8467:2001                           |
| Cloruri                                         | mg/l                                 | 250                                                       | 9,217                | SR ISO 9297:2001                              |
| Sulfati                                         | mg/l                                 | 250                                                       | 15,20                | STAS 3069:1987                                |

1)Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale;2)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale;

3)Acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale.

\*Notatia SLQ="sub limita de cuantificare a metodei"

\* LQ: amoniu &lt; 0,019 mg/l, nitriti &lt;0,006 mg/l.

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian ClaudiaRESPONSABIL ANALIZA  
Ch. Dimian Claudia

Cod F-17-AP-6/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!

Rezultatele analizelor se refra numai la proba prelevata si analizata.

**COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A.**  
**SERVICIUL AUTORIZARI SI ANALIZA APA POTABILA-SMI**  
**LABORATOR CENTRAL APA POTABILA**

Ordonanta 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman  
HG 971/2023 pentru aprobarea normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

**LABORATOR APA POTABILA PUCIOASA**

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii - Certificat nr. 592/24.10.2022, str.Debarcaderului nr.1-Pucioasa,Tel/Fax 0245762640

**BULETIN DE ANALIZE MICROBIOLOGICE NR. 657**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solicitant:</b> Sectia Pucioasa<br><b>Loc de prelevare:</b> Pucioasa, str. Nuferilor, nr.22-fam. Pomarleanu<br><b>Punct de prelevare:</b> robinet cisterna<br><b>Cod proba:</b> 61<br><b>Scopul analizei:</b> verificarea calitatii apei-monitorizare avarie<br><b>Produs analizat:</b> apa potabila<br><b>Volum proba:</b> 500 ml<br><b>Prelevat de:</b> Virlan G. | <b>Fisa prelevare nr:</b> 934<br><b>Data si ora prelevarii probei:</b> 04.05.2024/09:30<br><b>Data si ora receptiei probei:</b> 04.05.2024/09:50<br><b>Receptionat/inregistrat de:</b> Oprea E.<br><b>Data si ora efectuării analizei:</b> 04.05.2024/11:30<br><b>Data si ora finalizării analizei:</b> 07.05.2024/08:00<br><b>Data si ora eliberării rezultatului:</b> 07.05.2024/11:00<br><b>Correspondent cu buletin analiza fizico-chimica nr.</b> 672 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Metode de prelevare :ISO 5667-5/2017;SR EN ISO 5667-1/2023;SR EN ISO 5667-3/2018;SR EN ISO 19458/2007;SR EN ISO 5667-14/2017

**PARAMETRII MICROBIOLOGICI DE CALITATE AI APEI POTABILE**

| Parametrii analizati   | UM         | Valoare CMA | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|------------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Escherichia coli       | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Enterococi intestinali | UFC/100 ml | 0           | 0                   | SR EN ISO 7899-2/2002                                  |

**PARAMETRII INDICATORI**

| Parametrii analizati    | UM         | Valoare CMA              | Valoare determinata | Metode de analiza                                      |
|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Bacterii coliforme      | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 9308-1:2015<br>SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017 |
| Nr. de colonii la 22°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 4                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Nr. de colonii la 37°C  | UFC/ 1ml   | Fara modificari anormale | 1                   | SR EN ISO 6222/2004                                    |
| Clostridium perfringens | UFC/100 ml | 0                        | 0                   | SR EN ISO 14189/2017                                   |

COORDONATOR LABORATOR  
Ch. Dimian Claudia

*[Signature]*



RESPONSABIL ANALIZA  
Biolog Manoiu Mirabela

*[Signature]*

Cod F-17-AP-7/0

Reproducerea buletinului de analiza fara acceptul scris al laboratorului este interzisa!  
Rezultatele analizelor se refera numai la proba prelevata si analizata.